

Werksprüfzeugnis

nach DIN EN 10204: 2005-01



A Phoenix Mecano Company

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2014-09

Prüfbericht-Nr.: 1009

Prüfbuch-Nr.:

Datum: 28.05.2025

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 42

PS 321 (42132100); PS 321 T (42232100)
PS 432 (42143200); PS 432 T (42243200)
PS 442 (42144200); PS 442 T (42244200)
PS 542 (42154200); PS 542 T (42254200)
PS 642 (42164200); PS 642 T (42264200)
PS 652 (42165200); PS 652 T (42265200)
PS 832 (42183200); PS 832 T (42283200)
PS 863 (42186300); PS 863 T (42286300)

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IP 66

bestanden

Bemerkung: Modell "2025" mit Metall-Vorreiber-Verschluss

Prüfung durchgeführt:

28.05.2025

P. Hemeier

geprüft:

28.05.2025

A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: