

Werksprüfzeugnis

nach DIN EN 10204: 2005-01



A Phoenix Mecano Company

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2000-09

Prüfbericht-Nr.: 508

Prüfbuch-Nr.: 831

Datum: 16.01.2012

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 03

T 205, T 206, T 208, T 210, T 215, T 216, T 219, T 220,
T 221, T 225, T 227, T 228, T 230, T 231, T 235, T 237,
T 238, T 2381, T 2401, T 241, T 242, T 243, T 245, T 246,
T 250, T 251, T 253, T 254, T 255, T 260.

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IP 66

bestanden

Bemerkung: Mit Standarddichtung



Prüfung durchgeführt:

geprüft:

16.01.2012 P. Schröder

16.01.2012 A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: